



## **Ho inserito nel file post-intervento un impianto per il raffrescamento ma nell'APE Convenzionale non viene visualizzato. Come mai?**

A differenza del normale Attestato di Prestazione Energetica, l'APE Convenzionale è focalizzato sui risparmi energetici relativi agli interventi sui servizi già esistenti in un determinato edificio.

Pertanto, se abbiamo un edificio in cui nella situazione ante intervento non è presente un servizio di raffrescamento, l'inserimento di un nuovo impianto di raffrescamento non comporterà un risparmio energetico conteggiabile ai fini del Superbonus.