



In caso di più split presenti in più stanze quanti generatori bisogna indicare?

In presenza di split della medesima tipologia si può inserire un unico generatore e riportare nei campi relativi alla potenza nominale la somma delle potenze di tutti gli split