



I ponti termici di tipo solaio-parete sono da raddoppiare, considerando quindi la lunghezza del solaio superiore e quella del solaio inferiore?

E' corretto considerare le doppie lunghezze solo se, a confine con i solai, non vi siano zone riscaldate.