



Nella definizione delle pareti composte è presente un flag da selezionare "facciata ventilata", cosa comporta?

Il flag influisce sul calcolo dell'area effettiva soleggiata delle strutture opache e di conseguenza sul calcolo del QH_{tr} (scambio termico per trasmissione). Deve essere utilizzato in presenza di componenti con intercapedine d'aria aperta (aria esterna)