



La compilazione del rendimento utile al 100% e del rendimento utile al 30% è obbligatoria per caldaie a combustione standard, caldaie a condensazione e generatori a biomasse?

Ai fini dell'APE è ininfluente specificarli, in quanto utilizzando i metodi di calcolo precalcolati (prospetti 25-29 UNI/TS 11300-2 e prospetti 12-17 UNI/TS 11300-4) non rientrano nel calcolo delle perdite di generazione.

Se invece si utilizza il calcolo analitico (Appendice B UNI/TS 11300-2) e/o si redigono pratiche di progetto in cui è previsto un intervento sulla generazione, allora diventa necessario specificare i rendimenti al 100% e al 30% perché influiscono sul calcolo delle perdite di generazione (e nel caso delle pratiche di progetto potrebbero essere sottoposti a verifica)