
COMUNE DI ORCIANO PISANO
PROVINCIA DI PISA

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

CALCOLO DEI FABBISOGNI ENERGETICI

art. 9, comma 5, lettera d) del D. Lgs 102/2014 (così come modificato dal D. Lgs. 141/2016)

Immobile sito in ORCIANO PISANO (PI)

Il Tecnico

Il sottoscritto Geometra Compagnoni Andrea, con studio in via del Corso 2, Sarzana (SP), iscritto all'Albo dei geometri di La Spezia al n. 12345, a seguito dell'incarico ricevuto in data 22/11/2016 per la redazione di una relazione tecnica asseverata inerente i fabbisogni energetici dell'immobile sito in ORCIANO PISANO (PI), ha svolto un approfondito esame delle unità immobiliari costituenti l'edificio e delle relative strutture disperdenti (pareti, solai, infissi e ponti termici) e in qualità di tecnico incaricato,

DICHIARA

che i fabbisogni di energia termica utile per metro quadro delle unità immobiliari facenti parte dell'immobile sito in ORCIANO PISANO (PI), , sono i seguenti:

App. int. 1	27,80 kWh	
App. int. 2	19,15 kWh	FT minimo
App. int. 3	74,25 kWh	FT massimo
App. int. 4	62,73 kWh	

e che la differenza di fabbisogno termico massimo per metro quadro, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{FT massimo} - \text{FT minimo}}{\text{FT massimo}}$$

è pari al 74,2088% e che quindi, ai fini della contabilizzazione del calore, è possibile non applicare la norma UNI 10200, così come previsto dall'art. 9, comma 5, lettera d) del D. Lgs 102/2014 (così come modificato dal D. Lgs. 141/2016)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, consapevole della responsabilità penale assunta con la presente relazione,

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera d) del D. Lgs 102/2014 (così come modificato dal D. Lgs. 141/2016) che la **differenza di fabbisogno termico massimo per metro quadro, dell'immobile sito in ORCIANO PISANO (PI), , è pari al 74,2088%.**

ORCIANO PISANO, 30 novembre 2016